

**Паспорт доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Частное образовательное учреждение дополнительного образования «ИнЛингва»
Фактический адрес	г. Челябинск, ул. Свободы, д. 145
Телефон/e-mail	+7 (351) 237-38-24 <a href="mailto:inlingva@gmail.com">inlingva@gmail.com</a>
Ведомственная принадлежность	Частное учреждение
Вид деятельности	образование
Форма собственности объекта	частная
Объем предоставляемых услуг	5-10 (вместимость: 10)
Размещение объекта	часть жилого здания;
	1 этаж
Количество и назначение входов	1 вход

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	<b>70 м</b>	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Вид транспорта: троллейбус, автобус, маршрутное такси. Остановка «Плеханова»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения			
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет

Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (не имеется)</b>						
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	Не менее 1,2м, не менее 1,1 м	Частичная доступность: открывать вторую створку двери		1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	1,5 м и более, не менее 1,2 м	Частичная доступность: открывать вторую створку двери -		1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина)	-	-		Не менее	Не менее ширины	О, С



без пандуса				1,5 м	входной двери	
Габариты площадки (глубина) без пандуса	-	-		Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Слева: есть при высоте более 0,45 м,	Рекомендаций нет		Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	нет	-	-	Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Вывеска справа и слева: часы работы указаны, телефоны указаны	Часы работы и телефоны указаны на вывеске		Наличие		Г
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	8 %	Рекомендаций нет		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,85 м	Рекомендаций нет		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	Один марш	Рекомендаций нет		0,8 м и менее	Не ограничена	К
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)	нет					
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	Поручень с одной стороны	Соответствует		0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К

- *на высоте (верхний поручень)	0, 7 м	Соответствует	0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	Отсутствуют	Соответствует	Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Коридоры/холлы</b>					
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2 м	Ширина соответствует	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Указатель выхода есть	Указатель движения не требуется, т.к малая площадь помещения	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	В наличии		Имеются		К, Г
<b>Обслуживание в кабинете</b>					
Ширина проема двери в свету	0,8 м		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	Нет порога		0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Зона для кресла-коляски	1,1 x 0,8		не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Один		2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м		1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
<b>Санузел для посетителей</b>			Имеется	-	Г
<b>Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей</b>	Отсутствует		Имеется	-	

**Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации**

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

№ п/п	Место	Мероприятие	Сроки проведения работ
1	Входная группа	Входная дверь: створки двух дверей должны открываться полностью	Апрель 2019
2	На путях передвижения и в зоне оказания услуги	Убрать или демонтировать шкаф, стоящий справа от входной двери	Апрель 2019
3	На путях передвижения и в зоне оказания услуги	Убрать мягкую мебель (диван), стоящий справа от входной двери	Апрель 2019
4.	На путях передвижения и в зоне оказания услуги	Убрать стеллаж, стоящий возле санитарной комнаты	Апрель 2019
5.	Входная группа	Произвести демонтаж вывесок слева и справа от входной двери	Май 2018

**Ответственные за проведение обследования объекта: Тейхреб Н.А., Гудаева Н.Г.**